

Nr sprawy DA/DT- 381- 90/20
Gliwice 29.09.2020

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania ofertowego znak DA/DT-381-90/20 z dnia 22.09.2020 w sprawie wykonania jednorazowych przeglądów serwisowych stacji uzdatniania wody:

zadanie nr 1 urządzenia firmy Eurowater

zadanie nr 2 urządzenia firm: BWT, PENTAIR, Applied Membranes INC

zlokalizowanych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi zapytaniem do opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego wyżej wymienionego zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść złożonych zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeglądu stacji uzdatniania wody chciałabym się dopytać o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu jutrzejszym-29.09.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 01.10.2020 o godzinie 10.00 zaprasza potencjalnych Wykonawców na wizję lokalną, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją zamówienia. Spotkanie rozpocznie się w Sali nr 2.018 w budynku Techniczny.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty. Prosimy o podanie pojemności kolumny węglowej.

Odpowiedź: Pojemność kolumny węglowej wynosi 40 l

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
i Zaplecza


mgr Urszula Wojcieszek

Z-CIA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania


mgr Anna Kotul

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028