zał. 1

Zakres przeglądu okresowego urządzenia wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie

Matreriały eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.
Zużyte materiały Wykonawca zutylizuje w własnym zakresie.

L.P.	Opis czynnośći/ wymiana części eksploatacyjnych	Ilość
1	konserwacja i kalibracja pompy NaClO2 oraz wymiana membrany, uszczelnień	1 kpl.
2	konserwacja i kalibracja pompy HCL oraz wymiana membrany, uszczelnień	1 kpl.
3	konserwacja i kalibracja pompy CLO2 oraz wymiana membrany, uszczelnień	1 kpl.
4	konserwacja układu odpowietrzania oraz wymiana filtra, uszczelnień	1 kpl.
5	sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych	1 kpl.
6	przegląd parametrów i nastaw	1 kpl.
7	kontrola zdarzeń zapamiętanych przez sterownik wraz z zaleceniami	1 kpl
8	kontrola pracy urządzenia po wykonanym przeglądzie okresowym	1 kpl

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych
inż. Paweł Ficek