

zał. 2 generator dwutlenku chloru Bello Zon typ CDLB

Zakres przeglądu okresowego -jednorazowego generatora dwutlenku chloru zainstalowanego w Hotelu wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie .
Materiały eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.
Zużyte materiały Wykonawca zutylizuje w własnym zakresie.

L.P.	Opis czynności/ wymiana części eksploatacyjnych	Ilość
1	konserwacja i kalibracja pompy NaClO ₂ oraz wymiana membrany, uszczelnień	1 kpl.
2	konserwacja i kalibracja pompy HCL oraz wymiana membrany, uszczelnień	1 kpl.
3	konserwacja i kalibracja pompy ClO ₂ oraz wymiana membrany, uszczelnień	1 kpl.
4	konserwacja układu odpowietrzania oraz wymiana filtra, uszczelnień	1 kpl.
5	sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych	1 kpl.
6	przegląd parametrów i nastaw	1 kpl.
7	kontrola zdarzeń zapamiętanych przez sterownik wraz z zaleceniami	1 kpl.
8	kontrola pracy urządzenia po wykonanym przeglądzie okresowym	1 kpl.