

**INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC POŻAROWO – NIEBEZPIECZNYCH
przez firmy zewnętrzne w Narodowym Instytucie Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym
Oddziale w Gliwicach**

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym jak prace remontowo budowlane związane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru.

Przy wykonywaniu takich prac jak spawanie i cięcie przy pomocy palnika gazowego lub spawarki elektrycznej, nagrzewanie i rozmrażanie przy pomocy ognia otwartego, cięcie szlifierką i inne prace należy przestrzegać zasad określonych w przepisach BHP i P.POŻ oraz poniższych zasad:

1. Przed rozpoczęciem codziennych prac Wykonawca zabezpieczy stanowisko pracy pożarowo niebezpiecznej i przyległy rejon oraz pomieszczenia zgodnie z przepisami prawa.
2. Po zabezpieczeniu stanowiska pracy j/w i wydaniu zezwolenia na rozpoczęcie prac zgodnie z procedurą obowiązującą w firmie Wykonawcy — Wykonawca dokona osobiście stosownego wpisu w „Książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych” o rozpoczęciu prac.
 - 1) „Książka kontroli prac pożarowo niebezpiecznych” znajduje się w Sekcji Nadzoru Technicznego(półpiętro Budynku Administracji) tel.: 91-91, kom: 662-230-233,
 - 2) W „Książce kontroli prac pożarowo-niebezpiecznych” należy dokładnie zlokalizować miejsce (miejsca) prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych i rejon zagrożony podając budynek, piętro, numer pokoju.
3. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP i P.POŻ zgodnie z przepisami prawa.
4. Każdorazowo po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca osobiście dokona stosownego wpisu w „Książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych” o zakończeniu prac.
5. W przypadku powstania pożaru należy natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru, zabezpieczenia ludzi i mienia w miejscu jego powstania oraz powiadomić Sekcję Nadzoru Technicznego tel: 91-91, kom: 662-230-233.
6. Kontrolę miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych po ich zakończeniu prowadzi Sekcja Dozoru Mienia na polecenie Sekcji Nadzoru Technicznego.