



CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ODDZIAŁ W GLIWICACH

WWW.IO.GLIWICE.PL

DA/DT-381-75/19

Gliwice, dnia 28 maj 2019 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie Oddział w Gliwicach prosi o przedstawienie oferty dotyczącej **przeprowadzenia jednorazowego przeglądu urządzeń wraz z wymianą zużywalnych elementów eksploatacyjnych Stacji Uzdatniania Wody dedykowanej dla urządzeń zamontowanych na terenie Stacji Łóżek zlokalizowanej w budynku Kliniki.**

Zakres przeglądu urządzeń wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie zamieszczony jest w załączniku nr 1, który stanowi integralną część zapytania.

Oferta powinna zawierać:

- kwoty netto i brutto,
- termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni),
- warunki i okres gwarancji,
- czas realizacji
- termin płatności faktury, przy czym należy uwzględnić fakt, że Centrum Onkologii wymaga minimum 30-dniowego terminu płatności faktury liczonego od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Wymagany termin złożenia oferty cenowej – **07.06.2019**

Ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl

Z poważaniem

Z-CADYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych


mgr Zdzisław Tarasiewicz

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia


mgr Jarosław Jeziorski

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. ODDZIAŁ W GLIWICACH

44-101 GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15

Centrala Tel.: +48 32 278 86 66

Dyrekcja Tel.: +48 32 278 96 18

E-mail: onkologia@io.gliwice.pl

NIP: 5250008057

Centrala Fax: +48 32 231 35 12

Dyrekcja Fax: +48 32 230 78 07

Url: www.io.gliwice.pl

REGON: 000288366

KIEROWNIK
Sekcji Energetycznej


mgr inż. Katarzyna Wolna

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych


inż. Paweł Ficek

Zakres przeglądu urządzeń wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie .

Materiali eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.

Zużyte materiały Wykonawca zutylizuje w własnym zakresie.

pomieszczenie	urządzenie	opis czynności/ wymiana części eksploatacyjnych	ilość
budynek Kliniki pomieszczenie stacji uzdatniania	stacja zmiękczenia wody TYP 9100 firmy BWT	sprawdzenie poprawnego działania wszystkich elementów składowych urządzenia	1 kpl.
		uzupełnienia wkładu jonitu kolumny 3 x 40 l wymiar kolumna 254 x 1372 mm (sr x w)	1 kpl.
		rozszerzony zestaw naprawy głowicy	1 kpl.
		wymianę tłoka górnego i dolnego w głowicy sterującej	1 kpl
		sprawdzenie poprawnego działania sterownika	1 kpl
	filtr węglowy	wymiana wkładu siltra złoża:objętość :40 l kolumna 254 x 1372 mm (sr x w)	1 kpl.
		sprawdzenie poprawnego działania wszystkich elementów składowych urządzenia	1 kpl.
	stacja odwróconej osmozy model XL-14A-215	wykonanie kalibracji urządzenia	1 kpl.
		wymiana membrany	1 kpl.
		wymiana wkładu fitra wstępnego 20" 5μ	1 szt.
filtr 20"BB	wymiana wkładu filtra 20"BB 5 μ	1 szt.	
filtr 20" BB	wymiana wkładu polipropylenowy filtra 20"BB 20μ	1 szt.	
filtr oddechowy	wymiana wkładu polipropylenowy filtra 20" BB 10 μ	1 szt.	
	wymiana filtra oddechowegounktel stenie filtr LP-050	1 szt.	
zbiornik przeponowy	sprawdzenie poprawnej pracy zbiornika przeponowego	2 szt.	