Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Nr spr. DA/DT – 381-15/21
Gliwice dn. 24.03.2021

ZAPYTANIE CENOWE
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe **dot dostawy, zaprogramowania i uruchomienia wraz z niezbędnym osprzętem stacji operatorskiej, aplikacji wizualizacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i Kontroli Dostępu, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:
   a) wykonanie koncepcji w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wyglądu i sposobu działania wizualizacji /przejścia, najazdy, ile monitorów itd.) - aby nawiązywała do dotychczasowej wizualizacji.- screen wszystkich obecnych ekranów synoptycznych stanowi załącznik nr 1.
   b) dostawa i podłączenie konwertera do centrali Master i zaprogramowanie konwertera 1xRS-232/422/485 na Ethernet 10/100Mbps
   c) dostawa oprogramowania z **nieograniczoną możliwością dodawania elementów SSP i SSWiN** – dokładny opis i specyfikacja aplikacji stanowi załącznik nr. 2
   d) dostawa i montaż stacji komputerowej **do pracy ciągłej** dla oprogramowania (minimalne wymagania: Windows 10 pro, 8 GB RAM, 500 GG HDD SSD, procesor Intel I5, karta graficzna Vidia Quadro K4000 GDDR5 3GB 192bit DirectX11) oraz przemysłowej bazy danych,
   e)) Dostawa i montaż Zestawu 2x Monitor DELL U2913WM 29' 2K! IPS HDMI (lub równoważny) wraz z kompatybilnym uchwytem do ściany,
   f) uruchomienie serwera aplikacji i podstawowa konfiguracja serwera
   g) dodanie urządzeń do serwera aplikacji : System Sygnalizacji Włamania i Napadu oparty na centrali Galaxy 512 i 520 firmy Honeywell - 7 szt., Roger oparty na centrali RACS 4 oraz centrala pożarowa POLON – ALFA 4000 - 11 szt.
   h) przygotowanie i wgranie podstawowych paneli (rzut terenu, kondygnacje, panel główny) w pliku *.PNG – 340 szt.,
   i) naniesienie wszystkich elementów systemów KD i PPOŻ na zaimplementowane panele
   j) napisanie odpowiednich scenariuszy działania dla wszystkich stref dozorowych i pożarowych
   k) migracja 6000 elementów pożarowych i włamaniowych, 340 ekranów synoptycznych z możliwą rozbudowy o kolejne elementy oraz ekrany synoptyczne, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych licencji ,
   l) testowanie wizualizacji, szkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji

2. Termin realizacji zamówienia: **Maj 2021**

3. Inne warunki: -
4. **Oferta cenowa musi zawierać:**
   a) **wartość netto i brutto zamówienia**
   b) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
   c) okres ważności złożonej oferty – **90 dni**

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

Nr spr. DA/DT – 381-15/21
Gliwice dn. 24.03.2021

Uwaga: Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego.

5. **Termin złożenia oferty: 07.04.2021**

6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**

   a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl lub
   b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl

7. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Załączniki:
1. Print Screen wszystkich ekranów synoptycznych SSP I SSWiN (załącznik nr. 1)
2. Opis aplikacji (załącznik nr. 2)
3. Klauzula informacyjna RODO – (załącznik nr 3)

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania
mgr Anna Kotula

KIEROWNIK
Sekcji Nadzoru Technicznego
inż. Michał Iwaszek

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek