Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Nr spr. DA/DT-381-34 /23

Gliwice dn. 16.05.2023

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe **dot. przeprowadzania przeglądów serwisowych generatorów dwutlenku chloru wraz z wymianą zużywalnych części eksploatacyjnych:**

Zadanie numer 1. - jednorazowy przegląd generatora dwutlenku chloru Oxiprem Pro do dnia 15.07.2023

Zadanie numer 2. - jednorazowy przegląd generatora dwutlenku chloru Bello Zon do dnia 15.07.2023

Zadanie numer 3. - 4 przeglądy w ciągu 12 miesięcy generatora dwutlenku chloru OXCL BLU II

1. Opis zamówienia: zakresów przeglądów poszczególnych generatorów dwutlenku chloru
   Dla zadania nr 1 - załącznik nr 1
   Dla zadania nr 2 - załącznik nr 2
   Dla zadania nr 3 - załącznik nr 3
   Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolne zadanie..
2. Kryterium: **cena - 100%** (cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi tj. koszty wizyty serwisanta, materiałów itp.)
3. Warunki udziału w postępowaniu: brak
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
   a. **wartość netto i brutto zamówienia**
   b. warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
   c. okres ważności złożonej oferty…… (wymagany min. 60 dni),
   d. termin gwarancji na wymienione części ……(określa oferent, min. termin gwarancji wynosi 6 miesięcy)
   e. termin realizacji usługi :…….. (wypełnia oferent)
   f. pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
   g. wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zał. nr 2

   UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.

835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."

5. **Termin złożenia oferty: 26.05.2023**
6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
   a. ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl
   b. w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Załącznik:

1. Zakres przeglądu okresowego -jednorazowego generatora dwutlenku chloru Oxiprem Pro - załącznik nr 1
2. Zakres przeglądu okresowego -jednorazowego generatora dwutlenku chloru Bello Zon - załącznik nr 2
3. Zakres przeglądu okresowego- 4 razy w ciągu 12 miesięcy generatora dwutlenku chloru OXCL BLU II -załącznik nr 3
4. Oświadczenie wykonawcy – zał. nr 4
5. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 5

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych
inż. Paweł Ficek

KIEROWNIK
Sekcji Energetycznej
mgr inż. Katarzyna Wolna